


取付け要領



B案

口径	①	②		③
	径違いT	ユニオン接続 ニップル・径違いニップル	SGP管接続 ブッシング	SGP管 ブッシング
15A	25X25X10	25X15	25X15	25X15
20A	25X25X10	25X20	25X20	25X20
25A	25X25X10	25	不要	不要
40A	40X40X10	40	不要	不要

口径	①	④
	径違いT	ブッシング
15A	15X15X10	要
20A	20X20X10	要
25A	25X25X10	不要
40A	40X40X10	不要

* 配管径と同じ径違いTを使い
温度計の下に長さ調整のための
ブッシングを付けるのがB案です。

4	感温パイプ	りん脱酸銅	1	C1220T	ニッケルメッキ
3	取付けネジ	快削黄銅	1	C3604BD	ニッケルメッキ
2	ケース	ステンレススチール	1	SUS-430	
1	リング	ステンレススチール	1	SUS-430	
No.	部品名	材質	個数	備考	

バイメタル式温度計

アングルタイプ

(温度範囲: 0~150°C)



(株)ダイナフルード

Design TAK	Approval
Scale Free	Date 2011.05.20
Dwg. No.	Rev. 0